

# Attestation d'entretien - CHAUDIERE GAZ de 4 à 400kW - 1/2

Nom du commanditaire :	Entreprise effectuant l'entretien:
Adresse du commanditaire :	Tel :
Adresse du local chaudière :	Adresse :

<b>Caractéristiques de la chaudière</b> Marque, modèle, type : ..... Puissance nominale <b>Pn</b> (min,max) : ..... Mode d'évacuation, type : ..... Date de mise en service : ..... Numéro de série : .....	<b>Caractéristiques du brûleur (si applicable)</b> Marque, modèle : ..... Puissance nominale <b>Qn</b> (min,max) : ..... Date de mise en service : ..... Numéro de série : .....
Date du dernier entretien (si disponible) : .... / ..... / .....	Date du dernier ramonage (si disponible) : ..... / ..... / .....

Points de contrôle obligatoires de l'entretien	Sans objet	Validé	Non Validé
Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement de l'appareil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettoyage du corps de chauffe, de la veilleuse et de l'extracteur (si présent dans l'appareil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Démontage et nettoyage du brûleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité de l'appareil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification et réglage éventuel du débit gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification fonctionnelle du circulateur de chauffage (si présent dans l'appareil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification et réglage des organes de régulation (si présent dans l'appareil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VMC gaz : vérification du dispositif individuel de sécurité et nettoyage du conduit de raccordement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérification du dispositif d'anti-refoulement des fumées (si présent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chaudière avec ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires fournis par le constructeur et suivant les prescriptions de celui-ci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Points de contrôle recommandés</b>
Vérification de la pression du réseau hydraulique <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
Autres points vérifiés : .....

<b>Mesures obligatoires après les opérations de réglage :</b>	<i>L'imprimé du test de combustion peut aussi être agrafé sur l'attestation</i>
> Pour les brûleurs à air soufflé uniquement	
Température des fumées : .....°C	Température ambiante : .....°C
Teneur CO <sub>2</sub> et/ou teneur O <sub>2</sub> (à préciser) dans les fumées : .....	

<b>Teneur en CO</b> à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière de type B (voir p.2) uniquement : ..... ppm
<input type="checkbox"/> %CO ≤ 20ppm <span style="float: right;"><i>La situation est normale</i></span>
<input type="checkbox"/> 20 ppm < %CO < 50 ppm <span style="float: right;"><i>Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local.</i></span>
<input type="checkbox"/> %CO ≥ 50ppm <span style="float: right;"><i>Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service</i></span>
<i>A compter du 1er Juillet 2014 le seuil de 20 ppm sera abaissé à 10 ppm</i>

<b>Appareil(s) de mesure (Marque et référence)</b>
--

Rendement sur PCI de la chaudière à puissance nominale utile de fonctionnement (en %)		Emissions de polluants (en mg/kWh à 0% d'O2)	
Rendement évalué de la chaudière	.... %	Emissions évaluées de NOx de la chaudière	....
Rendement de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques techniques de l'installation)	.... %	Emissions de NOx de référence (sauf impossibilité liée aux caractéristiques techniques de l'installation)	35

# Attestation d'entretien - CHAUDIERE de 4 à 400kW - 2/2

## Définitions :

*Rendement de référence : pour les combustibles solides, le rendement de référence est le rendement sur PCI de la meilleure technologie équivalente de chaudière présente sur le marché en 2009 Pour les combustibles fioul et gaz, il s'agit du rendement sur PCI à charge totale d'une chaudière à condensation de même puissance.*

*Emission de référence : la valeur de référence correspond au niveau équivalent d'émissions atteint par l'utilisation des meilleures technologies de chaudières utilisant le même combustible et présent sur le marché de 2009.*

*Les chaudières de type B sont des chaudières avec circuit de combustion non étanche et raccordées à un conduit de fumée.*

*Les chaudières de type C sont des chaudières avec circuit de combustion étanche, aussi appelées "à ventouse".*

## Défauts corrigés suite aux opérations d'entretien :

## Conseils et recommandations portant sur :

> le bon usage de la chaudière en place

> les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage

> l'intérêt éventuel du remplacement du brûleur, de la chaudière, ou de l'installation de chauffage

*Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée*

Date de la visite : .... / .... / ....

Nom et signature de la  
personne ayant réalisé  
l'entretien :

Signature du commanditaire :